

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

P-BAY26-121082



Antragsteller: **Silent Gliss Fabrics & Components GmbH**
Rheinauenstraße 8
D-79415 Bad Bellingen

Gegenstand: **Aluminiumbedampfte Polyestergewebe**
„Alutex“ &
„Reflex“
entsprechend VwV TB¹⁾, Lfd. Nr. C 3.4
als schwerentflammbarer Baustoff der Baustoffklasse B1²⁾

Ausstellungsdatum: 01. Oktober 2020

Geltungsdauer: 30. November 2022³⁾

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis umfaßt 4 Seiten.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis regelt die Herstellung und Verwendung des oben genannten Gegenstandes als Baustoff der Baustoffklasse DIN 4102 - B1 (schwerentflammbar).

Der oben genannte Gegenstand erfüllt die Anforderungen der Baustoffklasse DIN 4102 – B1.

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ist der oben genannte Gegenstand nach den deutschen Landesbauordnungen verwendbar.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis P-BAY26-121082 vom 30.11.2012, das bis zum 30.11.2017 gültig war. Für den Gegenstand ist erstmals am 25.10.2012 ein bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis ausgestellt worden.

1) VwV TB - Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen für das Land Baden-Württemberg, Ausgabe Dezember 2017
2) DIN 4102-1 (Ausgabe Mai 1998)
3) Verlängerung auf Antrag